


Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
- Ресор водопривреде -
Број 325-04-00266/92-07
6.април 1992.год.
Београд



ББ/МВ

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, решавајући по захтеву ЈКСП "Радник" - Власотинце, бр.16/12 од 01.04.1992.године на основу члана 16. и 17. Закона о водама ("Службени гласник РС", бр.46/91) и члана 202. Закона о општем управном поступку ("Службени лист СФРЈ", бр.47/86), доноси следеће

РЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ВОДОПРИВРЕДНЕ САГЛАСНОСТИ

Издаје се водопривредна сагласност на Главни пројекат постројења за пречишћавање воде "Нерезина" у оквиру Прелазног решења водоснабдевања Власотинца под следећим условима:

- 1.- Да се предвиђени објекти изградбе у свему према достављеној ревидованој пројектној документацији и техничким условима за предметну врсту радова.
- 2.- Да све штете које би настале услед изградбе пројектованог објекта падају на терет инвеститора који је дужан да их надокнади, а узроке отклони.
- 3.- Да се ^{благовремено} прибави сагласност за одлагање муља из муљних поља од надлежног органа санитарне инспекције.
- 4.- Да се изведено стање сними и укњижи у катастар водопривредних објеката.
- 5.- Да важност ове сагласности престаје, уколико се са предметним радовима не отпочне у року од две године од дана њеног издавања, сагласно чл. 17. Закона о водама.
- 6.- Да се за коришћење изграђених објеката прибави водопривредна дозвола, сагласно чл. 18, 19, 20. и 23. Закона о водама.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

ЈКСП "Радник" из Власотинца, поднео је овом министарству захтев за добијање водопривредне сагласности на Главни пројекат постројења за пречишћавање воде "Нерезина" у оквиру Прелазног решења водоснабдевања Власотинца.

Уз захтев је достављена или накнадно прибављена следећа релевантна документација:

- 1.- Главни пројекат прелазног решења водоснабдевања Власотинца (Институт "Ј: Черни" у сарадњи са РО "Јанко Лисјак", 1991. године) Књига 5: Постројење за пречишћавање воде "Нерезина", (преко 10 свезака).
- 2.- Извештаји о извршеној ревизији и Потврде о прихватању наведене пројектне документације, од стране Предузећа за пројектовање и консалтинг "Центро-пројект" - ИСК, Београд, 1991. и 1992. године.
- 3.- Мишљење ЈВП "Дунав", сектор "Морава" - Ниш, бр.181 од 6.03.1991. године.
- 4.- Мишљење Републичког ХМ завода, бр. 92-I-1-33/91-21 од 25.02.1991. године.

Из достављене документације види се:

- да је капацитет постројења 120 л/с сирове воде,
- да се технолошки процес пречишћавања састоји из: прет-хлорисања, бистрења (са коагулацијом, флокулацијом и таложењем уз рецикулацију муља) филтровања, завршног хлорисања и флуорисања воде,
- да се постројење за пречишћавање воде састоји из следећи објеката: шахта са мерачем протока, расподелне коморе, коморе за дозирање хемикалија, таложника са коагулаторим и флокулаторима, филтарске зграде, хлорне станице, ојект за смештај и припрему хемикалија, објекта за рецикулацију воде и муља, згушњивача и поља за сушење муља и управно командне зграде,
- да је за пречишћавање фекалних вода са постројења предвиђен бис - блок уређај капацитета до 100 ЕС.

На основу увида у достављену документацију и констатације да су приложена мишљења позитивна, издато је ово решење о водопривредној сагласности.

Решење је заведено у водну књигу за водно подручје "Морава" (Јужна Морава) под бр.740.

Ово решење је коначно и против њега се не може изјавит жалба, већ се може покренути управни спор тужбом Врховном суду Републике Србије у року од 30 дана од његовог достављања.

Решење доставити:

- ЈКСП "Радник" Власотинце
- ЈВП "Морава", Ниш
- СО Власотинце
- водној квизи
- архиви



Домоћник министра
Живка Илић, дипл. инж.